



midt

regionmidtjylland

Muligheder og udfordringer i et nyt hospital i Gødstrup set fra klinikkens perspektiv.

Tema: aflevering og ibrugtagning

Konst. Chefsygeplejerske Lone Øgendahl Munkholm

Overgangen til et nyt Hospital, et barmarksprojekt, et supersygehus, er en unik mulighed for at nytænke praksis, styrke samarbejdet og skabe de bedste rammer for patientforløbene.

Men det kræver også omstilling, faglighed og fleksibilitet.

Sygeplejersker på sengeafsnit er både i frontlinjen og er forbindelsesleddet.

Vores indsats er derfor (også) afgørende for, at overgangen til et nyt hospital bliver en succes.

- Først lidt om Hospitalet
- Hvilke erfaringer, strategier og praktiske værktøjer der hjalp os til at lykkes sammen?
- Hvordan forberedte vi os på at navigere i nye fysiske rammer og teknologiske løsninger?
- Hvordan vi bevarede tryghed for patienterne og personalet?
- Hvilke erfaringer har vi gjort os med overgangen fra flersengs- til enestuer?
- Og hvad hvis vi skulle gøre det hele om igen?

Først lidt om Regionshospitalet Gødstrup.

Akuthospital i Gødstrup få km fra Herning

Første spadestik 2012

Hospital for +280.000 borgere i det Vestlige Jylland.

Arbejdsplads for ca. 3500 medarbejdere

Ca.400 Sengepladser

26 OP stuer

1500 ambulante besøg

Åbnede 13. februar 2022 for Holstebro

20. marts flyttede Herning

– Hjerter Sengeafsnit havde forventet at flytte ca. 15 ud af 27 ptt. vi flyttede 3...så det gik stærkt.

Nu er alle specialer samlet under et tag,
ooog fra flersengsstuer til enestuer.





Vest Jylland samlet under et tag



















Hvilke erfaringer, strategier og praktiske værktøjer hjalp os til at lykkes sammen?
Hvordan forberedte vi os på at navigere i nye fysiske rammer og teknologiske løsninger?
- og benspænd.

2007 nu skal vi bygge nyt hospital

2017 nu skal vi flytte

2022 - 5 år senere flyttede vi



Modstand mod forandring og respekt for forskelligheder.

Ej hvornår må vi komme derud igen.
Du ringer bare når I er flyttet så kommer jeg.



Vi flytter jo lige om lidt.

Når flytningen udskydes:

- bygninger vedligeholdes ikke fra 2012-2022
for vi flytter lige om lidt.

- Gule medicinspande stod ned af gangen når det regnede.
for vi flytter jo lige om lidt.

-Bækkenkogerer virkede hv. 2 dag, var kalket til helt ud til vandværket
for vi flytter jo lige om lidt.

-Der kommer vand ind af vinduerne, de repareres ikke
for vi flytter jo lige om lidt.

-Vi køber ikke nyt
for vi flytter jo lige om lidt.
Forresten så er der 100% medudflyt !



Hvordan forberedte vi os på at navigere i nye fysiske rammer og teknologiske løsninger?

- Planlægning
- Involvering
- Beskrivelse af arbejdsgange
- ...og udfordringer- COVID19



> KUN TIL VISITATIONEN / AKUT SEKTIONEN

> OPKALD TIL SENGEAFSNIT

NUMRE 3)

AKUTTE KARDIOLOGISKE PATIENTER AF 2

1 RUMMET VED SIDEN AF VAGTVÆRELSE

VERDAGE

RUP

me RHG

STUE 13 STUE 14 STUE 15A STUE 15B

MOOTAGER STUE

YNGRE VEGE YNGRE LAGE

EKKO SPL PA HVERDAGE

DEPOT

SONG/HVILESTOL

STUE 13 + 14 = MIX STUE 8

PATIENTEN ER HÆK INDELT PÅ EN PLAN ENTEN UDSE / I JOURNAL

AKUT KONTOR

KARDIOLOG

KBO 1 + 2

NORD = 16 PLADSER

3

4

5A1 + 5A2

5B1 + 5B2

6A1 + 6A2

6B1 + 6B2

NORD + SØD = 36 PLADSE

PATIENTER DER TIDLIGERE BLEV SET I AKUT

I KLINIKKEN

FORSAT DC KONV I AFSNITTET MEN DE 36

ES" I KLINIKKEN

DC-K

STUE

FLY

DE V

(DC P)

m aa. (V. SPL ?)

DC V. PT. MED PM (M. TESTER ?)

- GØR PT. FERDIG SAMME DAG ?

- NYT EKG FØR DC ? - ER 12-PUNKT PRA TELE OK ?

(SAMME DAG SOM DC)

- TAG EKG LIGE G. DC / ELLER KAN VI BRUGE 12 PUNKT ?

- HVOR GL. MÅ BLI VÆRE

1. ma

KARDIOLOG

YL

15B

16A

16B

OPVÅGNING

CAFE

DC TRS + TRS

* ALLE STARTER SOM AMB.

INDVEGGEJLER (V. OVERFLYTNINGENE)

INDENFOR 1 TIME

+ FLYSTOL. + HVILESTOL. + SPISEBORD.

AGTE PATIENTER

INDLAGT DE FØRSTE 3. TIMER ?

JOURNAL (KUN V. INDVEGGEJSE)

ASIS PLAN

NGE BLP ? (BLP MED DET SAMME)

AGT PROGRAM

OVER.

MOOTAGER

MID

(K002)

K00-AKUT

AKUT

36135

KLINISK KON

NIHENVISTE

= 60 MIN

UNDER SØGELS

NGE AFSNIT I GØDSTRUP

SENGE (5 SAL = 9 SENGE)

PERSONALESTUE

PM

PM

KOO. KONTOR

PATIENTSTUE

KØKKEN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PRINTER

SKILLERUM 9

KONTOR

PT. OPHOLD

PÅ 5. SAL HAR VI DETTE BEN






Træning

Skattejagt

Voksdug

Rundvisning

Besøg






Konceptbeskrivelser 50 stk

De danner rammerne for håndtering af
de nye fysiske arbejdsgange.

Vi arbejder selv med nye arbejdsgange
med de mennesker der udfylder
rammerne.

- Adgangsforhold liggende sygetransporter - aug 21.pdf
- Adgangsforhold personale RHG - aug 21.pdf
- Administrative_arbejdspladser.Koncept.pdf
- Affald- og linnedsug.pdf
- AGV og varemodtagelse jan 2021.pdf
- Bilag - Fordeling af hjertestartere og defibrillatorer.pdf
- Blodbanken_Jan 2022.pdf
- Dødsfald_v. 020519.pdf
- Eksterne hjælpemidler 040121.pdf
- Enhed for lindrende behandling_220720.pdf
- Finde-vej_koncept_150121.pdf
- Finde-vej-konceptet - bilag_150121.pdf
- Fjerntelemetri Koncept.pdf
- Fleksible stuer, Konceptbeskrivelse 14.12.21.pdf
- 1.30.70 Fællesindhold for samarbejdsaftaler mellem Akutafdelingen og samarbejdende afdelinger, HEV
- Interne hjælpemidler 041021.pdf
- IT-bestykning_af_standardrum_koncept 19.08.2021.pdf
- Kaffekoncept 15.04.2021.pdf
- Klinikrum_Koncept_v6.pdf
- Konferencerum.konceptbeskrivelse v7.pdf
- Kost og måltider Koncept februar 2021.pdf
- Koncept for hjertestop- og ABC-kald (v4)
- Koncept for standardisering af procedurebakker (revideret)
- Konceptbeskrivelse - pårørende (ny)
- Løftlift konceptbeskrivelse 071021.pdf
- Lokalisering jan 2021.pdf
- Medicinkoncept 1 juli 2021.pdf
- Medicinske trykflasker.konceptbeskrivelse.v4.pdf
- Møderum.konceptbeskrivelse v6.pdf
- NIDO | danmark konceptbeskrivelser, brugsprincipper og brugsudvalg
- Notat fordeling af kontorer juni 2021.pdf ("Kontomotatet")
- Omklædningsskabe konceptbeskrivelse
- Opgavesystem 150121.pdf
- Patientkald_akutkald_og_overfaldsalarm - Konceptbeskrivelse v.10 .pdf
- Patologiprøver logistik RHG 250121.pdf
- Personalets brug af_Finde-vej_koncept_15-10-2019.pdf
- Prøvetagningskoncept vers. 2.pdf
- Rengørings-, service- og logistikopgaver-februar 2021.pdf
- Bilag Klinik-grundpakkeforløb.pdf
- Bilag_Sengeafsnit-grundpakkeforløb.pdf
- Rørpost_Jan 2022.pdf
- Sensorkald til faldtruede 11-2021 - Konceptbeskrivelse.pdf
- Sengeetage - jan 21.pdf
- Sengeflow jan 2021.pdf
- Sengestuer-koncept-18.03.21.pdf
- Sterilflow_040121.pdf
- Uniformsudlevering 280121.pdf
- Vagtværelser RHG.pdf
- Værdibokse_koncept_12-05-2020.pdf
- Værdibokse_bilag_12-05-2020.pdf

Sengestuer	
Dato	Ansvarlig
18-03-2021	Bente Fjordside og Lone Handberg
Formål: At beskrive indretningen og koncept for sengestuerne i RH Gødstrup	
Afgrænsning: Denne konceptbeskrivelse gælder for sengestuer på niveau 03, 04, 05 og 06. Dvs. den omfatter <u>ikke</u> : Akut-, intensiv- og føde-/barselsstuer samt sengestuer på Børn & unge.	
Begrebsafklaring: <i>Sengestuer:</i> Alle sengestuer i RH Gødstrup er en-sengs stuer. Indretningen er valgt på baggrund af evidensbaseret design og afprøvninger foretaget i "Innovations-Stalden" i samarbejde med personale fra klinikken. Sengestuen kan være enten en standard-stue på 18 m ² eller en fleksibel-stue på 24 m ² .	
Fremtidigt setup (arbejdsgange/flow/løsning): Sengestuerne er placeret på en sengeetage, hvor der er 27 eller 54 senge-stuer, heraf er de 3 henholdsvis 6 fleksible-stuer. De fleksible stuer er placeret tæt på kernen på en sengeetage og kan f.eks. anvendes til bariatriske patienter eller patienter med særlige behov (f.eks. særligt udstyr). Se også konceptbeskrivelse for en sengeetage.	
Med en-sengs stuerne i RH Gødstrup forventes det, at opnå følgende: a. Bedre patientoplevelse kvalitet - "patienten i centrum" a. Tidstro og patientnær dokumentation b. Patientsikkerhed b. Diskretion og privat liv c. Mindske infektions risiko d. Bedre flow og arbejdsgange e. Pårørende kan føle sig velkomne og være på stuen døgnet rundt f. Gøre det kliniske-miljø mere "hjemligt" for patienterne at være i	
Fysiske forhold og teknik (placering/fysiske ramme/teknologi): Alle sengestuer er opbygget og bestykket ens af patientsikkerhedsmæssige grunde og for at opnå en bedre fleksibilitet. Der er i indretningen taget højde for et pårørende-område, med bl.a. en sofa, hvor der kan reddes op samt bord og stole, jf. pkt. f herover	
Standard og fleksibel sengestue	
 Eksempel på standard sengestue.	Minimums bestykning på sengestuen: 1 Affaldskurv, væghængt 1 Holder til engangshandsker (4 æsker) og forklæder 1 Holder til kanyleboks på kullseskinne 1 Holder til Wet Wipe Universal 1 Holder til Wet Wipe Ethanol 1 Hvilestol (eller alm. lænestol) 1 Selvekspanderende ventilationspose 1 Håndvask på stuen (gælder kun fleksible sengestuer) 1 Knap for ABC kald (placeret på væg ved døren) 1 knap for Hjertestop kald (placeret på væg ved døren) 1 Højskab (se pkt.1, næste side samt billede) 1 Kullseskinne 1 Patientkald på sengestue samt patienttoilet 1 Patientløfter (loftlift)
	 Eksempel på fleksibel sengestue.


 Eksempel på fleksibel sengestue.	1 Pårørende sofa (gælder ikke for den fleksible sengestue) 1 Rullebord 1 Sengestuepanel (med ét fungerende udtag for ilt og sug¹ samt 12 el-stik – 6 stk. i hver side af panelet) 1 Spisebord, 2 personer 1 Spritdispenser (ved døren) 2 Stole (ved spisebord) 1 Sæbedispenser 1 Sækkestativ for snavsetøj 1 Toilet/bad, som udover toilet, bad og håndvask² også indeholder 1 åben væghængt reol m. 3. hylder (se pkt.2, herunder) 1 Mobil skærmvæg pr. 27 senge - primært tiltænkt de fleksible sengestuer. <i>Sengestuen kan herudover være bestykket med andet udstyr/inventar – afhænger af afdelingens behov (spørg jeres flyttekoordinator).</i> Yderligere information vedr. inventaret: - Højskab på sengestuen (billede til venstre) og dets funktion: - Der er plads til at køre et rullebord ind i hele skabets underst del. - Herudover bliver der i den ene side af skabet en bøjlestang til patientens tøj. - I den anden side af skabet er der hylder, som giver plads til linned mm. - I det midterste rum parkeres lift åg og motor til loftliften. - På toilet/bad er der en åben væghængt reol med 3 hylder og 220V stik. Den nederste hylde er til patientens toilettaske, barbermaskine o. lign. De øverste hylder kan være til bleer, bind mm. <u>Derudover er der på toilet/bad:</u> - Affaldskurv - Handskestativ (4 æsker) - Knag - Papir-håndklædeholder - Spritdispenser - Sæbedispenser - Beskrivelse af inventarets funktions- og belastningsevne på toilet/bad: - Inventaret i badeværelserne til <u>standard</u> sengestuen kan klare belastningen fra en person, der vejer op til 120 kg. - Inventaret i badeværelserne til den <u>fleksible</u> sengestue kan klare, belastning fra en person, der vejer op til 250 kg. - Hæve/sænke håndvask m. greb i forkanten - kan belastes med 200 kg i grebene i forkanten - Hæve/sænke toilet med armstøtte - Toilettet kan klare, at en person på 120 kg 'dumper' ned på toilettet.
 Højskab på sengestuen. Monteres uden top således lift åg og motor fra liften kan parkeres i det midterste rum heri.	

¹ Ved behov for ekstra udtag for ilt/sug, kan der kobles en fordele i udtaget, så der kan kobles to patienter til på samme tid (kan være relevant på den fleksible sengestue).

² Standard sengestuens håndvask er placeret på stuens tilhørende toilet/bad, til brug for både patienter og personale (løsningen er godkendt af hygiejneorganisationen i HEV.)

	- Toiletmodulet kan klare en belastning på 400 kg og kan løfte 200 kg. Armstøtterne ved toilettet kan hver klare 150 kg. - Alle greb, hver armstøtte ved toilettet og håndvasken kan klare, at en person støtter sig/trækker sig op med forskellige belastningsretninger. - Støttegreb i bruseområdet og ved håndvask - Alle øvrige støttehåndtag kan klare en belastning på 200 kg. - Der er ca. 60 cm mellem de 2 armstøtter ved både alm. toiletter og bariatriske toiletter. Hvis afstanden mellem armstøtterne skal være større for, at der er plads til brugeren, kan brugeren ikke anvende armstøtterne til at stemme sig op og stå. Hvis ikke der er plads til brugeren mellem armstøtterne, må disse slås op og der kan evt. anvendes en bariatrisk bade-/bækkenstol med armlæn over toilettet. - Den almindelige badebænk, der anvendes på badeværelset kan klare en brugervægt på 150 kg.
Herunder vist placeringen af sengestuer på en sengeetage med 27 sengestuer:	
 Spiseopholdsrum Bad og toilet Standard-stue Flex-stue Patientopholdsrum	
Øvrige forhold: Der skal foregå oplæring af personale og patienter i relevante tekniske installationer, udstyr og hjælpemidler, f.eks. håndtering af loftlifte, div. udtag i sengestuepanel, patient-kald, ABC-kald og Hjertestop-kald.	
Ilt-flowmeter og suge-aggregat skal være tilgængeligt på afdelingen ved behov (fx i standard akutvogn), hvis det ikke findes på sengestuen.	
Tidspunkt for implementering: Bygning, rum og installationer skal være klar meldt klar før indflytning. Personale skal være uddannet og trænet til de nye fysiske rammer inden indflytning.	

Herunder vist placeringen af sengestuer på en sengeetage med 27 sengestuer:



Eksempel på **standard** sengestue.



Selv små forandringer kan skabe store frustrationer.

Forskellige kultur Holstebro vs. Herning.

- Omklædning
- Kaffeordning
- Gavekasse
- Spilleregler for tjenestetidsplanlægning

Følg med



Facebook





Instagram



LinkedIn

Inden I får ...
ved I hvor den nærmeste hjertestarter er ?



[genoplivning - Google-søgning](#)

- Hvordan vi bevarede tryghed for patienterne og personalet?

Ny teknologi og oplæring af personale og patienter



Hjertestop og ABC kald

Patientkald, nødkald og assistance kald

Telefoner – incl en stor opgave omkring arbejdsmiljø pga. støj

Lys og persiener

Loftlift

Tablets med madbestilling, information fra afdelingen, patientvejledninger, tv, sms video chat.

Nye senge og madrasser

Ny medicoteknik (hjerterovervågning mm)

Hæve-sænke toilet og håndvask

Fjernsyn

”Slaveskærm”

Patientkald – når den røde snor afskaffes og patienten ved siden af ikke kan hjælpe med at kalde

- Anvendelse af faldsensor på RH Gødstrup

Sengeelevator



<https://region-midtjylland.23video.com/video/63439225/sengeelevator-i-godstrup>



Teknologisk støj
telefoner og hjerterovervågning

Mindray

Ascom

Hvem har ansvaret for hvilke systemer.

Tablet

TV

Kostkoncept for patienter og pårørende



Kontorfaciliteter



Mulighed for at personalet kan overnatte.



Fleksibilitet



**BÅDE
OG**

- Lås ikke bygningerne
- Mulighed for at ændre klinik/ambulatorierum til sengestuer og omvendt.

Det med småt og bagsiden af medaljen



Afhængighed og nedetid

Vi oplever i øjeblikket udfordringer med netværket
Flere systemer inkl. telefoni er påvirket
Vi er i fuld gang med fejlsøgning
Mvh IT24syv

Vi undersøger fortsat årsagen til udfaldet
næste opdatering kl 11:00
Mvh IT24syv

Vi undersøger fortsat årsagen til udfaldet
næste opdatering kl 12:00
Mvh IT24syv

Vi har lokaliseret fejlen og er på vej tilbage i normal drift dog kan der forventes lidt langsommere program afvikling resten af dagen
Der kommer ikke flere opdateringer på denne sag
Mvh IT24syv

Det opleves i øjeblikket et generelt udfald på IT i Region Midt. Næste opdatering 13:30.
Mvh
Digitalisering og it

Vi arbejder fortsat på at lokalisere årsagen til udfaldet. Næste opdatering 14:00
Mvh
Digitalisering og it

Der arbejdes fortsat på at lokalisere årsagen til udfaldet. Næste opdatering 14:30
Mvh
Digitalisering og it

Årsagen er lokaliseret og normal drift er ved at blive genoprettet. Der må forventes langsommere program afvikling de næste timer mens alle systemer kommer tilbage i normal drift.

Der er problemer med at logge ind i citrix
IT er bekendt med fejlen og er igang med at fejlrrette
MVH IT/24Syv
Send RM ITSTATUS AFMELD til 1910 for at afmelde.

Der er problemer med at logge ind i citrix
IT er bekendt med fejlen og er igang med at fejlrrette
MVH IT/24Syv
Send RM ITSTATUS AFMELD til 1910 for at afmelde.

Problemet med login til citrix er nu løst

Der opleves i øjeblikket udfald på hele Region Midtjyllands IT netværk. Dette omfatter alt IT inkl telefoni. Der arbejdes på en løsning, næste opdatering 21:00.
Mvh. Digitalisering og it
Send RM ITSTATUS AFMELD til 1910 for at afmelde.

Udfaldet på hele Region Midtjyllands IT netværk er nu løst. Dette omfatter alt IT inkl telefoni. Hvis du stadig oplever udfordringer med IT og telefoni, så kontakt IT24Syv på [78412345](tel:78412345).
Mvh. Digitalisering og it
Send RM ITSTATUS AFMELD til 1910 for at afmelde.

Der opleves i øjeblikket udfordringer med dørngange som betyder at man ikke kan komme ind i de administrative bygninger
Der arbejdes på en løsning.

Send RM ITSTATUS AFMELD til 1910 for at afmelde.

Serverne til dørngange er blevet genstartet og er ved at komme op igen. Der udsendes ikke yderligere info.

IT har erklæret beredskab på login problemer i EI PACS og Billeddiagnostisk PACS. De kliniske afdelinger, der anvender Billeddiagnostisk PACS igennem EPJ har stadig adgang. Agfa er kontaktet. Både Agfa og IT arbejder på højtryk for at finde en løsning. For yderligere information følg med på driftsstatus på intranettet.

5. feb. 2024, 17:36

IT har rettet fejlen og der kan igen logges på EI PACS og Billeddiagnostisk PACS.

Større fejl på Intern Telefoni (TRIO)

Der kan pt. generelt være problemer med at ringe ind og ud på vores interne telefoni. Der arbejdes på højtryk på at få løst fejlen.
Send RM ITSTATUS AFMELD til 1910 for at afmelde.

Større fejl på Intern Telefoni (TRIO) - LØST

Problemet med at ringe ind og ud på vores interne telefoni er nu løst.

Opdateringer

Kaldesystemet på RHG opdateres d. 19/3 2025 i tidsrummet kl. 08.00-20.00 og vil derfor være lukket ned.

Under nedlukket vil der *ikke* blive sendt kald ud til funktionstelefonerne. Dette gælder *alle* typer af alarmkald.

Telefonens øvrige funktioner bliver ikke berørt af opdateringen.

Nedlukket har til formål at sikkerhedsopdatere hele kalde- og alarmsystemet. Opdateringen medfører ingen ændringer i systemet for brugerne.

Redundans

Patientkald, assistentkald og nødkald

- Kaldene kan forestås under nedlukket, men vil kun være synlige for personalet ved at korridorlampene afgiver lyd- og lysindikation ved kald. Kald sendes ikke ud til telefonerne under nedlukket.

Vær opmærksom på hvordan I overvåger kald fra patienterne i tidsrummet (fx gangvagt).

Akutte kald

- Ved behov for at få sendt et akut kald under nedlukket, ringes op til informationen på det dedikerede nummer for det pågældende kald. Derefter kaldes informationen det relevante akutteam. Modtagelse af akutte kald skal være nødtelefoner.

Vær opmærksom på at patienterne vil se ud som om kaldet afbendes, men det sker ikke.

[Nedlukket i tidsrummet 19.03.2025](#)

Overføls alarm

- Afdelinger der anvender overføls alarm, følger lokale nødprocedurer, da der ikke kan sendes overføls alarm til og fra telefonerne under nedlukket.

Tidometri

- Afdelinger der anvender tidometri, følger lokale nødprocedurer, da der ikke sendes besked ud til telefonerne under nedlukket.

Vær opmærksom på hvordan I overvåger tidometri under nedlukket.

Medbesked

- Medbesked sendes ikke ud til telefonerne under nedlukket og disse kald kan derfor ikke anvendes i perioden.

Lav gerne af tale med afslutningskøkkenet om arbejdsdag under nedlukket.

Brandalarmering

- Lokal brandalarmering sendes ikke ud til telefonerne under nedlukket. Teknisk vagt vil derfor alarmere lokalt i tilfælde af brand.

Nødprocedure

Under nedlukket skal der anvendes nødprocedure for håndtering af patient- og akutkald

Der henvises til vedhæftede generelle nødprocedure, som ligger i e-Dok:

[1.6-7.6 Nødprocedurer til patientkald RHG](#)

[1.6-7.7 Nødprocedurer til akutkald RHG](#)

Det er vigtigt I derudover sørger for at have og anvende lokale nødprocedurer for nedluk af kaldesystemet, så I observerer patienterne sikkert.

- Hvilke erfaringer har vi gjort os med overgangen fra flersengs- til enestuer?

Fra slyngelstue til enestue



Ingen sure sygeplejersker er velkomne
Hilsen slyngelstuen



Med en-sengs stuerne i RH Gødstrup har vi opnået:

Bedre patientoplevelt kvalitet – "patienten i centrum"

- Altid med mig, altid for mig
 - Ingenting om mig, uden mig
 - Hvad har betydning for mig?
-
- Tidstro og patientnær dokumentation – mobile epj-borde, MMM
 - Patientsikkerhed
 - Diskretion og privat liv
 - Mindske infektions risiko – eget bad og toilet
 - Bedre flow og arbejdsgange
 - Gøre det kliniske-miljø mere "hjemligt" for patienterne at være i
-
- Pårørende kan føle sig velkomne og være på stuen døgnet rundt + pårørende seng + kost
- Samarbejde med dig – hvordan skal vi gøre det?
 - Støtte dig i din rolle som pårørende – hvad har du brug for hjælp til?
 - Løbende sammen følge op på vores aftaler og justere planen efter behov.

Betydning af overgang fra 4 seng stuer til enestuer (to/flex sengsstuer)

- +Ro
- +Diskretion
- +Patienterne indtager stuen som deres hjem
- +Mulighed for overnattende pårørende - seng
- +Toilettet er altid ledigt
- +Minimere delir
- %Mangler det hurtigt overblik som vi fik på en 4 sengsstue
- %Øve os i planlægning af sygeplejen fra ”vi plejer” til ny arbejdsgang for at minimere skridt.
- %Ensomhed – slyngelstue – erfaringsudveksling (nu har vi patientstøtter+musik)
- %Uddannelses forpligtigelsen – erfaringsudveksling, rollemodel



Overbelægning



Læring og uddannelse på enestuer

Learning by chance. Student nurses' conditions for learning in single-room hospital design.

- **Indflydelse af enkeltværelsesdesign på læring:**

Enkeltværelsesindretning på hospitaler påvirker sygeplejestuderendes læringsbetingelser, da det skaber et læringsmiljø, hvor **patienten og de pårørende ofte fungerer som mediatorer i plejeaktiviteter**.

- **Øgede krav til refleksion:**

Sygeplejestuderende i enkeltværelsesmiljøer skal i højere grad **opsøge muligheder for professionel refleksion**, da læringssituationen ofte er mere opgaveløsende end dialogbaseret.

- **Vigtigheden af bevidst planlægning:**

Der er behov for **målrettet planlægning og opfølgning** på de studerendes læring og uddannelsesaktiviteter for at sikre, at de opnår de nødvendige kompetencer.



...Og hvad hvis vi skulle gøre det hele om igen?

- Sengestuer og klinikker for hvert speciale er på samme etage.
- Harmonika effekt.
- Plads til personalet.
- Povernap for plejen bør medtænkes.
- Husk de studerende.
- Lad være at sælge et koncept der kun virker *hvis lige I køber en tillægspakke* og I fortæller det ikke før det er købt.
- **Redundans.**
- Tid til at træne x mange i de nye lokaler, arbejds gange og nyt udstyr.

Lomunk@rm.dk

Tak for i dag og for vores hospital

